

# ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



## HELLENIC REGISTER OF SHIPPING ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ

### ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

### ATTESTATION OF TYPE EXAMINATION

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται βάσει της ΚΥΑ 16440/Φ10.4/445 (ΦΕΚ 756B/28-9-93)  
*This attestation is issued subject to the Common Ministerial Sentence 16440/Φ10.4/445*

και της Υ.Α. 12487/179 (ΦΕΚ 414B/31-5-96)  
*and the Ministerial Sentence 12487/179*

Αριθμός Βεβαίωσης:  
*Attestation Number*

100/SL/97/ΕΑΑ

Φορέας ελέγχου:  
*Notified Body:*

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.  
HELLENIC REGISTER OF SHIPPING  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
INDUSTRIAL SERVICES DEPARTMENT

Τύπος σκαλωσιάς: T2 1,5 m X 2 m  
*Type of scaffold:*

Περιγραφή σκαλωσιάς ή  
*Description of the scaffold or*  
μέρους σκαλωσιάς  
*or part of it*  
(αναφορά σε συνιστώσα μέρη):  
*(reference to components):*

Σκαλωσιά προσόψεως κατηγορίας "6"  
Πλαίσια 1 m X 2 m Δάπεδα 0.615m X 2.48 m, και  
0.3 m X 2.48 m, άλλα δομικά στοιχεία και  
εξαρτήματα.  
Working scaffold type "6"  
Frames 1 m X 2 m, Floors 0.615 m X 2.48 m, and 0.3 m  
X 2.48 m, other structural elements and components.

Προβλεπόμενη χρήση:  
*Expected use:*

Ικριώματα εργασίας μέχρι ύψους 30 m.  
Working scaffold up to 30 m height

Πρότυπα κατασκευής:  
*Standards:*

HD 1000, HD 1039

Κατασκευαστής:  
*Manufacturer:*

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ Ε.Ε.  
Ευβοίας 28 - 144 51 Μεταμόρφωση Αττικής

Παρατηρήσεις:  
*Notes:*

Το προϊόν κατά την διάθεσή του πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης, τη δήλωση πιστότητας και να φέρει την προβλεπόμενη σήμανση.  
The product should be accompanied with instruction for assembly and use, the conformity declaration and should be marked accordingly.

Ημερομηνία έκδοσης: 02/04/1997  
*Date of issue:*





# HELLENIC REGISTER OF SHIPPING ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

### ATTESTATION OF TYPE EXAMINATION

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται βάση της ΚΥΑ 16440/Φ10.4/445 (ΦΕΚ 756B/28-9-93)  
This attestation is issued subject to the Common Ministerial Sentence 16440/Φ10.4/445

ΕΠΑΝΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 06/12/2004

και της Υ.Α. 12487/179 (ΦΕΚ 414B/31-5-96)  
and the Ministerial Sentence 12487/179

Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜ. ΒΙΟΜΗΧ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αριθμός Βεβαίωσης:  
Attestation Number

101/SL/97/ΕΑΑ

Φορέας ελέγχου:  
Notified Body:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.  
HELLENIC REGISTER OF SHIPPING  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
INDUSTRIAL SERVICES DEPARTMENT

Τύπος σκαλωσιάς: T2 0.75 m X 2 m  
Type of scaffold:

Περιγραφή σκαλωσιάς ή  
Description of the scaffold or  
μέρους σκαλωσιάς  
or part of it  
(αναφορά σε συνιστώμενα μέρη):  
(reference to components):

Σκαλωσιά προσόψεως κατηγορίας "3"  
Πλαίσια 0.75 m X 2 m Δάπεδα 0.615m X 2.48 m,  
άλλα δομικά στοιχεία και εξαρτήματα.  
Working scaffold type "3"  
Frames 0.75 m X 2 m, Floors 0.615 m X 2.48 m,  
other structural elements and components.

Προβλεπόμενη χρήση: Ικριώματα εργασίας μέχρι ύψους 30 m.  
Expected use: Working scaffold up to 30 m height

Πρότυπα κατασκευής: ΕΛΟΤ EN 39, ΕΛΟΤ HD 1000  
Standards:

Κατασκευαστής: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ Ε.Ε.  
Manufacturer: Ευβοίας 28 - 144 51 Μεταμόρφωση Αττικής

Παρατηρήσεις: Το προϊόν κατά την διάθεσή του πρέπει να  
Notes: συνοδεύεται από οδηγίες συναρμολόγησης και  
χρήσης, τη δήλωση πιστότητας και να φέρει την  
προβλεπόμενη σήμανση.  
The product should be accompanied with instruction  
for assembly and use, the conformity declaration and  
should be marked accordingly.

Ημερομηνία έκδοσης: 02/04/1997  
Date of issue:



# ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ